

Obecní úřad Hlušice
Zámecká 51
503 56 Hlušice

Hlušice dne 23.5.2018

Věc: poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Vážení,

dne 4.1.2018 jsem podal stížnost na nevhodné svícení V.O. v obci a protože mě bylo odpovězeno nedostatečně, podávám tuto žádost jako žadatel [redacted] rvaře hlášen [redacted], 503 56 H [redacted]

- 1/ počet sloupů veřejného osvětlení v obci sousedící s vozovkou v obci + počet sloupů mimo obec
- 2/ jejich instalovaný výkon v KW nebo podle jednotlivých výbojek
- 3/ počet sloupů V.O. u cest pro pěší a jejich instalovaný výkon
- 4/ kopii smlouvy s dodavatelem elektrické energie pro V.O. v obci
- 5/ kopii revizní zprávy na V.O. v obci včetně zapínacích bodů
- 6/ zprávu o typu a době instalace řídicí jednotky pro spínání a vypínání V.O. v obci s odůvodněním, proč nejde regulovat čas spínání a vypínání V.O. v obci.

Děkuji za vyřízení a jsem s pozdravem

[redacted]
503 56 Hlušice

Obecní úřad Hlušice	
Datum: 28.5.2018	
Číslo: 154/2018	Počet listů: 1
Vzorový	

Obecní úřad Hlušice

Zámecká 51

503 56 Hlušice

IČ 00268763

Tel. 495 483 416

obec.hlusice@seznam.cz



503 56 Hlušice

Věc

Informace podle zákona 106/1999 Sb.

Vyřizuje

Vízková

Hlušice

23.07.2018

1. V obci je 129 sloupů.
2. 1 světlo – 70W, všechny 9,03 kW.
3. 0
4. viz příloha
5. Revizní zprávu nemáme.
6. Kdy byla instalována řídicí jednotka nebylo zjištěno. Typ: SOU-1. Regulování spínání a vypínání v obci je možné a používá se. Fotospínač zapíná veřejné osvětlení při soumraku a vypíná při rozednění. Čas rozsvícení a zhasnutí světel se reguluje fotobuňkou, dle stmívání a rozednívání. Fotobuňka by šla odpojit a čas nastavit.

S pozdravem

Martina Vízková, účetní